

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	N.º Análises (PCQA)	%	
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Cumprimento do VP	Análises Realizadas
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	2	100%	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	2	100%	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,53	0,93	---	2	100%	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	1	100%	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	1	100%	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,8	6,8	0	1	100%	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	67,9	67,9	0	1	100%	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	1	100%	100%
Turvação	4	UNT	<0,5	<0,5	0	1	100%	100%
Enterococos intestinais	0	N/100 ml	0	0	0	1	100%	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	<1	<1	---	1	100%	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	0	0	1	100%	100%
Alumínio	200	µg/L Al	15,8	15,8	0	1	100%	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	0,341	0,341	0	1	100%	100%
Antimónio	10	µg/l Sb	<1	<1	0	1	100%	100%
Arsénio	10	µg/l As	<1	<1	0	1	100%	100%
Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	<0,2	0	1	100%	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,001	<0,001	0	1	100%	100%
Boro	1,5	mg/l B	<0,01	<0,01	0	1	100%	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	<3	0	1	100%	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	<0,5	0	1	100%	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	12,5	12,5	---	1	100%	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	0	0	---	0	---	---
Cianetos	50	µg/l CN	<5	<5	0	1	100%	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	4,45	4,45	0	1	100%	100%
Cloritos	0,7	mg/L	<0,001	<0,001	0	1	100%	100%
Cloratos	0,7	mg/L	0,137	0,137	0	1	100%	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	1,16	1,16	0	1	100%	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	0,184	0,184	0	1	100%	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<1	<1	0	1	100%	100%
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	0,75	0,75	0	1	100%	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	34,4	34,4	---	1	100%	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<10	<10	0	1	100%	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	<10	<10	0	1	100%	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,001	<0,001	0	1	100%	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,001	<0,001	---	1	100%	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,001	<0,001	---	1	100%	100%
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,001	<0,001	---	1	100%	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,001	<0,001	---	1	100%	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	0,78	0,78	---	1	100%	100%
Manganês	50	µg/l Mn	1,57	1,57	0	1	100%	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	<5	<5	0	1	100%	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,04	<0,04	0	1	100%	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	<0,3	<0,3	0	1	100%	100%
Níquel	20	µg/l Ni	1,54	1,54	0	1	100%	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1,06	1,06	0	1	100%	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	1	100%	100%
MCPA	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	1	100%	100%
Glifosato	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	1	100%	100%
AMPA	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	1	100%	100%
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	1	100%	100%
M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	1	100%	100%
Potássio	---	mg/L K	0,289	0,289	---	1	100%	100%
Selénio	20	µg/l Se	<1	<1	0	1	100%	100%
Sódio	200	mg/l Na	3,91	3,91	0	1	100%	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<5	<5	0	1	100%	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,2	<0,2	0	1	100%	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	<0,2	<0,2	---	1	100%	100%
Tricloroetano	---	µg/l	<0,1	<0,1	---	1	100%	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	8,24	8,24	0	1	100%	100%
Clorofórmio	---	µg/l	5,71	5,71	---	1	100%	100%
Bromofórmio	---	µg/l	<0,2	<0,2	---	1	100%	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	1,98	1,98	---	1	100%	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	0,55	0,55	---	1	100%	100%
α-total	0,1	Bq/l	<0,04	<0,04	0	1	100%	100%
Dose indicativa	0,10	mSv	<0,1	<0,1	0	1	100%	100%
Radão	500	Bq/l	62,4	62,4	0	1	100%	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:
Não aplicável.

Nota: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto.

O Presidente do Conselho de Administração:


(Sérgio Fernando da Silva Costa)

Data da publicação no website da APAL-SIM:

23.09.2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos intestinais	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,7	mg/L	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,7	mg/L	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/L K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
α-total	0,1	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Nota: No trimestre em análise o parâmetro "Desinfetante residual" não foi realizado uma vez que a desinfecção é realizada através de Ultravioleta.

Nota: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto.

O Presidente do Conselho de Administração:

(Sérgio Fernando da Silva Costa)

Data da publicação no website da APAL-SIM:

23.02.2026